



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003722/FNOC/CIT/2019/4625
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 25, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 6, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE STAR EDUCATION SOCIETY
आवेदक का पता / Applicant Address : M/S LITTLE STAR EDUCATION SOCIETY, HARI SINGH GAUR
NAGAR, NAGAR PALIKA MAKRONIA, SAGAR 470003
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 14 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4552.96 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : M/S LITTLE STAR EDUCATION SOCI HARI SINGH GAUR
NAGAR, NAGAR PALIKA MAKRONIA, SAGAR
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

लिटिल स्टार एज्युकेशन सोसायटी,

हरिसिंह गौर नगर,

नगर पालिका मकरोनिया, सागर (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000003722 - लिटिल स्टार एज्युकेशन सोसायटी, हरिसिंह गौर नगर, नगर पालिका मकरोनिया, सागर के 4552 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 14 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लिटिल स्टार एज्युकेशन सोसायटी, हरिसिंह गौर नगर, नगर पालिका मकरोनिया, सागर के 4552 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 14 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

Secretary

Little Star Education Society
Sagar (M.P.)

Principal

L.S.S.M.Sr.Sec.School
SAGAR (M. P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003722/FNOC/CIT/2019/4625

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 25, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 6, 2019

आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE STAR EDUCATION SOCIETY

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Principal
L.S.S.M. Sr. Sec. School
SAGAR (M. P.)

Secretary
Little Star Education Society
Sagar (M.P.)



पत्र क्रमांक / Dispatch Number

6000003772/FNOC/CIT/2019/4825

वेदन की तिथि / Application Date

Jul 25, 2019

पत्रांक की तिथि / Dispatch Date . Aug 6, 2019

आवेदक का नाम / Applicant Name

LITTLE STAR EDUCATION SOCIETY

Means of Escape.

Compartmentation.

MCB/ELCB.

1. Fireman Switch in Lift.

3. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

4. Refugo Area.

(2) उपरोक्त विहित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को परस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फ्लट एंड एव अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अग्निचारा एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से ग्रिन्ना/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि का 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.सी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. सुला रचना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोजेक्शनल फायर एन.ओ.सी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अत्यावृत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/तामसत प्रदाय किया जायेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में कियी गी फायर का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एन.ओ.सी. निरस्त मान्य होगी।

अतः, गठित समिति की अनुसंज्ञा अनुसार उपरोक्त विहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोजेक्शनल फायर अत्यावृत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आवेदक जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)
Secretary
Little Star Education Society
Sagar (M.P.)

Principal
L.S.M.Br.Sec.School
SAGAR (M. P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003722/FNOC/CIT/2019/4625
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 25, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Aug 6, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE STAR EDUCATION SOCIETY

LAXMAN
SINGH
BAGHEL

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2019.08.06
18:14:38 -12'00'

Secretary
Little Star Education Society
Sagar (M.P.)

अधीक्षण यंत्री,
Superintendent Engineer
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
Urban Administration & Development
म.प्र., भोपाल
M.P., Bhopal

Principal
L.S.S.M.Sr.Sec.Schoo!
SAGAR (M. P.)